

Resema Resac G 1/70, luftfilter

Innehavare/Utfärdat för

Resema AB

Box 159, 573 22Tranås

Organisationsnummer/VAT nummer: 556349-0522

Tel: 0140-38 52 50, fax: 0140-38 52 60

E-post: info@resema.se, hemsida: www.resema.se

Produktbeskrivning

Luftfilter, Resema Resac G 1/70 påsfilter av glasfiber med ram för filtrering av luft i luftbehandlings-installationer.

Filterklass: ISO ePM₁ 70%

Filtermedia: Glasfiber

Resema Resac G 1/70 levereras med trä-, metall- eller plastram.

Detta certifikat avser luftfilter med nedanstående artikelnummer (72 stycken):

Artikelnummer, metallram:					
SDG8000	SDG8001	SDG8002	SDG8003	SDG8004	SDG8005
SDG8021	SDG8022	SDG8036	SDG8037	SDG8038	SDG8039
SDG8040	SDG8041	SDG8057	SDG8058	SDG8500	SDG8501
SDG8502	SDG8503	SDG8504	SDG8505	SDG8521	SDG8522

Artikelnummer, träram:					
SDGT8000	SDGT8001	SDGT8002	SDGT8003	SDGT8004	SDGT8005
SDGT8021	SDGT8022	SDGT8036	SDGT8037	SDGT8038	SDGT8039
SDGT8040	SDGT8041	SDGT8057	SDGT8058	SDGT8500	SDGT8501
SDGT8502	SDGT8503	SDGT8504	SDGT8505	SDGT8521	SDGT8522

Artikelnummer, plastram:					
SDGP8000	SDGP8001	SDGP8002	SDGP8003	SDGP8004	SDGP8005
SDGP8021	SDGP8022	SDGP8036	SDGP8037	SDGP8038	SDGP8039
SDGP8040	SDGP8041	SDGP8057	SDGP8058	SDGP8500	SDGP8501
SDGP8502	SDGP8503	SDGP8504	SDGP8505	SDGP8521	SDGP8522

Avsedd användning

Filtrering av till- och/eller frånluft i ventilationssystem.

Godkännande

Produkterna har verifierats mot nedanstående avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Material 6:11

Egenskaper hos luft som tillförs rum 6:22

Produkterna har även bedömts mot Certifieringsregel CR 055 Luftfilter.

Certifikat 417901-02 | 2018-12-12

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering
Box 857, SE-501 15 Borås, Sverige
Tel: 010-516 50 00
certifiering@ri.se | www.ri.se



8P08106



Tillhörande handlingar

Monteringsanvisning för påsfilter, rev 600:01-0914.

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollavtal: 210-06-0070. Kontrollorgan: RISE.

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar.


Tillverkningsställen

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställen: Resema AB, Tranås och Aneby.

Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av etikett på varje levererad produkt och omfattar:

Innehavare/Distributör
Tillverkningsställe/Fabriksbeteckning
Produktens typbeteckning
Löpande tillverkningsnummer/datum
Certifikatnummer
Egenskaper
P-märke
Certifieringsorgan /Kontrollorgan

Resema
Tranås
Resac G 1/70
GS1-nummer (streck-kod)
417901-02
ePM₁ 70 %

RISE

Bedömningsunderlag

Rapport 7P00492-01C, P800138-17 och PX04052B samtliga från RISE Research Institutes of Sweden AB, samt Produktbeskrivning av luftfilter i produktfamiljen; daterad 2018-10-31.

Kommentarer

Varje leverans ska åtföljas av erforderliga instruktioner om installation och användning.

Detta certifikat ersätter tidigare certifikat med samma nummer daterat 2016-05-02.

Giltighetstid

Giltigt till och med 2019-12-11.

Linda Ring Thorén

Charlotte Ehn