

# Resema Resac G 10/75, luftfilter

Innehavare/Utfärdat för

## Resema AB

Box 159, 573 22Tranås

Organisationsnummer/VAT nummer: 556349-0522

Tel: 0140-38 52 50, fax: 0140-38 52 60

E-post: [info@resema.se](mailto:info@resema.se), hemsida: [www.resema.se](http://www.resema.se)

### Produktbeskrivning

Luftfilter, Resema Resac G 10/75 påsfilter av glasfiber med ram för filtrering av luft i luftbehandlings-installationer.

Filterklass: ISO ePM<sub>10</sub> 75%

Filtermedia: Glasfiber

Resema Resac G 10/75 levereras med trä-, metall- eller plastram.

Detta certifikat avser luftfilter med nedanstående artikelnummer (totalt 72 stycken):

Artikelnummer, filter med metallram:					
SDG6000	SDG6001	SDG6002	SDG6003	SDG6004	SDG6005
SDG6021	SDG6022	SDG6036	SDG6037	SDG6038	SDG6039
SDG6040	SDG6041	SDG6045	SDG6046	SDG6047	SDG6048
SDG6049	SDG6050	SDG6075	SDG6076	SDG6093	SDG6094

Artikelnummer, filter med träram:					
SDGT6000	SDGT6001	SDGT6002	SDGT6003	SDGT6004	SDGT6005
SDGT6021	SDGT6022	SDGT6036	SDGT6037	SDGT6038	SDGT6039
SDGT6040	SDGT6041	SDGT6045	SDGT6046	SDGT6047	SDGT6048
SDGT6049	SDGT6050	SDGT6075	SDGT6076	SDGT6093	SDGT6094

Artikelnummer, filter med plastram:					
SDGP6000	SDGP6001	SDGP6002	SDGP6003	SDGP6004	SDGP6005
SDGP6021	SDGP6022	SDGP6036	SDGP6037	SDGP6038	SDGP6039
SDGP6040	SDGP6041	SDGP6045	SDGP6046	SDGP6047	SDGP6048
SDGP6049	SDGP6050	SDGP6075	SDGP6076	SDGP6093	SDGP6094

### Avsedd användning

Filtrering av till- och/eller frånluft i ventilationssystem.

### Godkännande

Produkterna har verifierats mot nedanstående avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Material 6:11

Egenskaper hos luft som tillförs rum 6:22

Produkterna har även bedömts mot Certifieringsregel CR 055 Luftfilter.

Certifikat 417901-01 | 2018-12-12

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering  
Box 857, SE-501 15 Borås, Sverige  
Tel: 010-516 50 00  
[certifiering@ri.se](mailto:certifiering@ri.se) | [www.ri.se](http://www.ri.se)

2018-01-30



8P08104



### Tillhörande handlingar

Monteringsanvisning för påsfilter, rev 600:01-0914.

### Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollavtal: 210-06-0070. Kontrollorgan: RISE.

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar.

### Tillverkningsställen

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställen: Resema AB, Tranås och Aneby.

### Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av etikett på varje levererad produkt och omfattar:

Innehavare/Distributör

Tillverkningsställe/Fabriksbeteckning

Produktens typbeteckning

Löpande tillverkningsnummer/datum

Certifikatnummer

Egenskaper

P-märke

Certifieringsorgan /Kontrollorgan

Resema

Tranås

Resac G 10/75

GS1-nummer (streck-kod)

417901-01

ePM<sub>10</sub> 75%



RISE

### Bedömningsunderlag

Rapport 7P01656-10A, P800138-17 från RISE och 4P08804-02B från Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (numera RISE), samt Produktbeskrivning av luftfilter i produktfamiljen; daterad 2018-10-26.

### Kommentarer

Varje leverans ska åtföljas av erforderliga instruktioner om installation och användning.

Detta certifikat ersätter tidigare certifikat med samma nummer daterat 2016-05-02.

### Giltighetstid

Giltigt till och med 2021-05-01.

Linda Ring Thorén

Charlotte Ehn