

Resema luftfilter; Resac G 1/70

Innehavare/Utfärdad för

Resema AB

Box 159, 573 22 Tranås

Organisationsnummer: 556349-0522

Tel: 0140-38 52 50, fax: 0140-38 52 60

E-post: info@resema.se, hemsida: www.resema.se

Produktbeskrivning

Luftfilter, Resema Resac G 1/70 påsfilter av glasfiber med ram av plåt, trä eller plast för filtrering av luft i luftbehandlingsinstallationer.

Filterklass: ISO ePM₁ 70%

Filtermedia: Glasfiber

Detta certifikat avser luftfilter med nedanstående artikelnummer (60 stycken):

Artikelnummer för P-märkta påsfilter med plåtram (20 st):

SDG8000	SDG8001	SDG8018	SDG8002	SDG8021
SDG8003	SDG8004	SDG8019	SDG8005	SDG8022
SDG8036	SDG8037	SDG8054	SDG8038	SDG8057
SDG8039	SDG8040	SDG8055	SDG8041	SDG8058

Artikelnummer för P-märkta påsfilter med träram (20 st):

SDGT8000	SDGT8001	SDGT8018	SDGT8002	SDGT8021
SDGT8003	SDGT8004	SDGT8019	SDGT8005	SDGT8022
SDGT8036	SDGT8037	SDGT8054	SDGT8038	SDGT8057
SDGT8039	SDGT8040	SDGT8055	SDGT8041	SDGT8058

Artikelnummer för P-märkta påsfilter med plastram (20 st):

SDGP8000	SDGP8001	SDGP8018	SDGP8002	SDGP8021
SDGP8003	SDGP8004	SDGP8019	SDGP8005	SDGP8022
SDGP8036	SDGP8037	SDGP8054	SDGP8038	SDGP8057
SDGP8039	SDGP8040	SDGP8055	SDGP8041	SDGP8058

Avsedd användning

Filtrering av till- och/eller frånluft i ventilationssystem.

Godkännande

Produkterna har verifierats mot nedanstående avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Material 6:11
Egenskaper hos luft som tillförs rum 6:22

Produkterna har även bedömts mot Certifieringsregel CR 055 Luftfilter.

Certifikat 417901-02 | 2020-10-21

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering
Box 857, SE-501 15 Borås, Sverige
Tel: 010-516 50 00
certifiering@ri.se | www.ri.se



Tillhörande handlingar

Drift och hantering – RESAC påsfilter, version 610_03-1118 publicerad på www.resema.se samt instruktion tryckt på varje filterförpackning (kartong).

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.
Kontrollavtal: 210-06-0070. Kontrollorgan: RISE.

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar.


Tillverkningsställen

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställen: Resema AB, Tranås och Aneby.

Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av etikett på varje levererad produkt och omfattar:

Innehavare/Distributör
Tillverkningsställe/Fabriksbeteckning
Produktens typbeteckning
Löpande tillverkningsnummer/datum
Certifikatnummer
Egenskaper
P-märke
Certifieringsorgan/Kontrollorgan

Resema
framgår av QR-kod
Resac G 1/70
framgår av QR-kod
417901-02
ePM₁ 70 %

RISE

Bedömningsunderlag

Rapport 8P10164-01O, 8P10164-02C och ca902655 samtliga från RISE Research Institutes of Sweden AB, samt Produktbeskrivning av luftfilter i produktfamiljen; daterad 2020-10-21.

Kommentarer

Varje leverans ska åtföljas av erforderliga instruktioner om installation och användning.

Detta certifikat ersätter tidigare certifikat med samma nummer daterat 2020-06-26, med samma giltighetstid t.o.m. 2025-04-01.

Giltighetstid

Giltigt till och med 2025-04-01.

Linda Ring Thorén